



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice
telefon: 42 215-27-76, fax: 42 215-27-76

www.gov.pl/web/psse-pabianice e-puap:PssePabianice/skrytka
e-mail: sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl

Pabianice, dnia 25.03.2024 r.

HŚ.9020.8.2024

Wójt Gminy Ksawerów
ul. Kościuszki 3h
95-054 Ksawerów

Ocena obszarowa jakości wody za 2023 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na podstawie przepisu § 23 ust. 1, 2 i 3 pkt. 1 i 2, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Ksawerów za 2023 r.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia w Ksawerowie zasilany jest przez 2 stacje uzdatniania wody, które znajdują się w: Ksawerowie opartej jest na 1 studni głębinowej oraz w Nowej Gadce, opartej na 2 studniach głębinowych.

Za produkcję i jakość wody odpowiedzialna jest: Gminna Jednostka WOD – KAN Ksawerów z siedzibą przy ul. Kościuszki 3h w Ksawerowie.

Produkcja wody w 2023 roku wynosiła: 1 336 m³/dobę.

Liczba stałych mieszkańców korzystających z wody z sieci wodociągowej uzyskana od producenta wody to: 6 507 osób.

Proces uzdatniania wody z ujęć zasilających stacje uzdatniania oparty jest na powietrzeniu oraz na przefiltrowaniu w celu eliminacji żelaza i manganu.

W 2023 roku nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na zaopatrywanym terenie przez wodociąg w Ksawerowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach analizując badania monitoringowe jakości wody do spożycia przez ludzi prowadzone z punktów zgodności w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej przez producenta wody zgodnie z ustalonym harmonogramem, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ksawerowie.

Nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego mającego na celu poprawę jakości wody do spożycia.

Na terenie gminy funkcjonuje podmiot: PPH „Zarębski „Piotr Zarębski” przy ul. Zachodniej 25, 95-054 Ksawerów, który wykorzystuje wodę z własnego ujęcia do celów spożywczych. Produkcja wody w 2023 r. wynosiła 40 m³/dobę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach analizując badania monitoringowe jakości wody do spożycia przez ludzi prowadzone w ramach kontroli

urzędowej oraz wewnętrznej przez producenta wody zgodnie z ustalonym harmonogramem, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego.
Nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego mającego na celu poprawę jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pabianicach

Piotr Szczepaniak
/dokument podpisany elektronicznie/

- Otrzymują:**
1. Adresat – epuap
 2. a/a