



Pabianice, dnia 07.10.2024 r.

HŚ.9022. 68 .2024

Gminna Jednostka
WOD-KAN Ksawerów
ul. Kościuszki 3 h
95-054 Ksawerów

D E C Y Z J A Nr 37

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1 pkt 1, ust 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust 8, ust. 9, § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania laboratoryjnego z dnia 04.10.2024 r.: Nr OL HK.282.2.2024, Nr OL HK.282.4.2024, z badań próbek wody pobranych w dniu 30.09.2024r.w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ksawerowie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach postanawia:

- 1.stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ksawerowie;**
- 2. nakazać doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ksawerowie do zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i zobowiązać do przedłożenia wyników badania jakości mikrobiologicznej wody potwierdzających skuteczność wykonanych działań naprawczych – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji;**
- 3. zobowiązać do niezwłocznego przekazania odbiorcom informacji o warunkowej przydatności wody do celów spożywczych poprzez rozpowszechnienie komunikatu opracowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach,**

zawierającego informację o zaleceniach i ograniczeniach wykorzystania wody w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat;

4. zobowiązać do przekazania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pabianicach informacji o podjętych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody ze wskazaniem terminu ich wykonania.

Na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 powołanej powyżej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.

U z a s a d n i e

W ramach kontroli urzędowej pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach pobrał 5 próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ksawerowie w punktach zgodności – protokół z poboru próbek wody Nr 46/HŚ/2024 r.

W punkcie poboru woda podawana do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Gadce (sprawozdanie z badania laboratoryjnego Nr OL HK.282.4.2024) wykryto bakterie grupy coli w ilości 2 jtk w 100 ml wody, a w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej ul. mjr. Hubala 65, (sprawozdanie z badania laboratoryjnego Nr OL HK.282.2.2024) kran w kuchence, 2 jtk bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 1 ml wody w ilości 218 jtk.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” do powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, liczba bakterii grupy coli wynosi 0 jtk, a ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie w sieci nie przekraczała 200 jtk.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest zdatna do użycia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 3 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Badania mikrobiologiczne pobranych próbek wykazały przekroczenie bakterii grupy coli poniżej 10 jtk w 100 ml, jednocześnie wykluczyły obecność parametru bakterii *Escherichia coli* i enterokoków. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zgodnie z § 21 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, uznał niezgodność za nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi, przy jednoczesnym podjęciu

odpowiednich działań naprawczych przez zarządcę wodociągu i stwierdził, iż do czasu poprawy jej jakości woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Profilaktycznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zalecił wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków oraz mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Ponadto do kąpieli noworodków i niemowląt również należy używać wody po przegotowaniu.

W celu poprawy jakości wody zarządca wodociągu winien przeprowadzić działania naprawcze mające na celu usunięcie zanieczyszczenia bakteriami w terminie **30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji**.

Wskazać tu należy na art. 10 § 1 K.p.a. z którego wynika dla organu administracji publicznej obowiązek zagwarantowania stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Mając jednak na uwadze art. 10 § 2 K.p.a., od zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu są ustanowione wyjątki, a mianowicie: „organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

W niniejszej sprawie zachodzi konieczność natychmiastowego wydania decyzji z uwagi na potrzebę bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych, bowiem długotrwale utrzymujące się mikrobiologiczne skażenie wody do spożycia przez ludzi, może niekorzystnie wpływać na zdrowie konsumentów, szczególnie osób o obniżonej odporności i niemowląt. W celu zapobiegania możliwości narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego należało zatem odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 K.p.a.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; ul. Wodna 40, 90 – 046 Łódź, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12, 95 – 200 Pabianice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a K.p.a., strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania, może zrzec się wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia tutemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę lub ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pabianicach

Piotr Szczepaniak
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

- 1) adresat – 1 egz.
- 2) Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wodna 40, 90-046 Łódź – do wiadomości -1 egz.
- 3) Wójt Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów – 1 egz.
- 4) a/a – 1 egz.